



**СейсмоБезопасность**

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

**Система добровольной сертификации  
в области сейсмостойкости, виброустойчивости, вибропрочности,  
стойкости к климатическим воздействующим факторам**

119119, г. Москва, Ленинский проспект, дом 42, корпус 1-2-3, комната 15-22

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Серия 001 № 1943

**Выдан**

Общество с ограниченной ответственностью «Чинт Электрик»

Юридический адрес: 115280, Россия, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Даниловский,  
Автозаводская ул., д. 23А, к. 2, офис 701

Фактический адрес: 620072, Россия, Свердловская область, город Екатеринбург, территория Ново-  
Свердловской ТЭЦ, строение 38/1

Телефон: +7 (495) 540 61 41, 8 800 222 61 41, e-mail: info@chint.ru

(наименование организации, получившей сертификат)

**Настоящий сертификат удостоверяет, что продукция**  
Шинопроводы распределительные на напряжение до 1000 В, серия: ENTR, торговая  
марка ENTERRA, выпускаемые по ТУ 27.32.13-001-68840237-2024

(наименование продукции)

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование нормативного документа)

ГОСТ 30546.1-98, ГОСТ 30546.2-98, ГОСТ 30546.3-98  
(исполнение сейсмостойкости (9) баллов по шкале MSK-64)

**НА ОСНОВАНИИ**

(наименование протокола испытаний, актов проверок)

Протокола испытаний № 064-12-24-Д-ВТ от 23.12.2024 года, выданного Испытательной лабораторией  
«Вольтекс» Общества с ограниченной ответственностью «ПрофНадзор», регистрационный № РОСС  
RU.31297.04ЖТУ0.005.

Орган по сертификации: Общество с ограниченной ответственностью «Независимая  
Сертификация Систем Менеджмента Качества»

Фактический адрес: 115054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б


Регистрационный номер: СБ.ОС.016

Дата регистрации: 23.12.2024

Срок действия сертификата: 22.12.2027

Руководитель органа  
по сертификации

Жучков Я.С.  
(ФИО)

  
(подпись)

г. Москва

